

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

ИЛЦ ГСЭН.RU.ЦОА.140
РОСС RU.0001.21AB21
105064 Москва, Малый Казенный пер., 5

Государственный реестр РОСС. RU.0001.510328
тел/факс 917 90 27

Регистрационный номер 13-06-354

Дата 17.06.2013г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О соответствии (~~несоответствии~~) продукции Единым санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).**

На основании заявления от 11.06.2013г.

Регистрационный №1418

Заявитель, адрес: *ОАО ЗСМ «Елецкий»*

399782, Липецкая область, г. Елец, ул. Черокманова, д. 8

Сведения о продукции: *Блоки бетонные для стен подвалов*

Область применения: *предназначаемые для стен подвалов и технических подпольев зданий.*

Организация изготовитель, адрес: *ОАО ЗСМ «Елецкий»*

399782, Липецкая область, г. Елец, ул. Черокманова, д. 8

Перечень документов, представленных на экспертизу: *Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет налогоплательщика – организации, ГОСТ 13579-78, доверенность на право представлять интересы предприятия*

Результаты исследований: *протокол испытаний №1306-01418 ДА от 14.06.2013г. ИЛЦ ФГБУ «НЦЗД» РАМН (Аттестат аккредитации ИЛЦ №ГСЭН.RU.ЦОА.140 от 27.01.2010г; изменения и дополнения №2 (Решение Совета по аккредитации № 12-1ФЦ/34 от 16.02.2011г.) к области аккредитации), аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21AB21 от 09.06.2010г.*

Продукция изготовлена в соответствии с: *ГОСТ 13579-78*

(перечислить проектные документы с указанием наименования и адреса организации – разработчика – для отечественной продукции, представленные документы на экспертизу – для импортной продукции)

Заключение:

Документы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы, представлены в полном объеме. Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

Блоки бетонные для стен подвалов

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~)

Наименование действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, № и дата утверждения

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г.

Эксперт

Л.Г. Надёжина

Руководитель Испытательного
лабораторного центра



Л.М. Текшева

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

105064 Москва, Малый Казенный пер., 5

тел/факс 917 90 27

ИНН 7736182930

аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB21 от 09.06.2010г.

аттестат аккредитации ИЛЦ №ГСЭН.RU.ЦОА.140 от 27.01.2010г.

регистрация в Госреестре № РОСС. RU.0001.510328 от 17.07.2008г.

изменения и дополнения № 2 к области аккредитации от 16.02.2011г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1306-01418 ДА от 14.06.2013г.

Средства измерения:

Спектрометр: спектрометрический комплекс «Гамма-Плюс»

Свидетельство о поверке № 42010.2И034 действительно до 25 июня 2013г

Геометрия: сосуд Маринелли; объем – 1 л

Заявитель, адрес: ОАО ЗСМ «Елецкий»

399782, Липецкая область, г. Елец, ул. Черокманова, д. 8

Наименование продукции:

Блоки бетонные для стен подвалов

Область применения: предназначенные для стен подвалов и технических подпольев зданий.

Изготовитель, адрес:

ОАО ЗСМ «Елецкий»

399782, Липецкая область, г. Елец, ул. Черокманова, д. 8

Условия доставки: *самодоставка*

Дополнительные сведения:

НД на продукцию: ГОСТ 13579-78

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 11.

Образец поступил в ИЛЦ: 11 июня 2013г.

Код образцов: И11131418

Испытания проведены на типовых представителях: блоки бетонные для стен подвалов - 1 кг

Результаты испытаний:

Показатели	Ед. изм.	Определяемая величина	Норматив
A _{RA-226}	Бк/кг	39 ± 10	
A _{TH-232}	Бк/кг	27 ± 11	
A _{K-40}	Бк/кг	518 ± 79	
A _{эфф}	Бк/кг	121 ± 19	370

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Анализ результатов проведенных испытаний образцов показал соответствие их Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 11.

Ответственные исполнители:

Ст. научный сотрудник

О.А. Чумичева

Руководитель Испытательного
лабораторного центра

Л.М. Текшева



Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию.
Данный протокол не может быть частично или полностью перепечатан без письменного разрешения ИЛЦ.